

## SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI

Str.Grădinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200 Tel: 0232763600; Fax: 0232765060 e-mail:spitalulmunicipalpascani@yahoo.com  
Acreditare ANMCS nr. 119/ 2015

Nr. 2948 / 8.02.2023

INVITATIE  
DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA  
SERVICIU DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE SUPRAVEGHERE, ALARMARE IMPOTRIVA  
EFRACTIEI SI INTERVENTIE RAPIDA

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in Pascani, str. Gradinitei nr 5, jud Iasi, CUI 4701371, intentioneaza sa achizitioneze serviciul “ Monitorizare sistem de supraeghere si alarmare impotriva efractiei si interventie rapida”, din catalog electronic cu invitatie participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani.

Atasam caietul de sarcini necesar pentru elaborarea ofertei.

Va rugam sa ne trimiteti oferta dumneavoastra pana in data de 14.02.2023, ora 09.00la sediul spitalului.

Oferta dumneavoastra trebuie sa respecte intocmai Caietul de sarcini si sa prezinte toate celelalte documente mentionate in anuntul de publicitate de pe SICAP.

Manager

Serviciul ATA


Birou achizitii

Dr. Bechir Daniel

ing. Hogas Octav

Iacob Oana Gabriela





SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI  
Str.Grădinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200 Tel: 0232763600; Fax: 0232765060,  
email:spitalulmunicipalpascani@yahoo.com  
Acreditare ANMCS nr. 119/ 2015

---

Nr. 2058 din 30.01.2023

# CAIET DE SARCINI

IN VEDEREA ATRIBUIRII UNUI

**CONTRACT DE ACHIZITIE PENTRU**

SERVICIU DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE SUPRAVEGHERE,  
ALARMARE IMPOTRIVA EFRACȚIEI SI INTERVENȚIE RAPIDA

Cod CPV: 79711000-1 SERVICII DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE  
ALARMA

**Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, este interesat de achizitionarea unui serviciu privind monitorizare a sistemelor de supraveghere si alarmare impotriva efracției de la distanta prin sistemul electronic de supraveghere la efracție al obiectivului si interventia rapida la emiterea unui semnal de efracție sau la solicitare prin actionarea butonului de panica.**

Cerintele impuse in caietul de sarcini vor fi considerate minimale si obligatorii, cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii specializati, detinatori ai licentei de functionare si cu personal avizat si atestat in domeniul pazei,monitorizarii sistemelor de alarma si interventie rapida.

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul va fi pretul cel mai scazut , dar cu respectarea cerintelor tehnice minimale prevazute in caietul de sarcini.

Pretul ofertat va include toate activitatile pe care le implica serviciul de monitorizare a sistemului de supraveghere si alarmare impotriva efracției si interventie rapida pe o perioada de o luna calendaristica a anului 2023.

Serviciul de monitorizare si interventie rapida este achizitionat pentru o perioada de 12 luni de zile incepand cu data semnarii si intrarii in vigoare a contractului de asigurare a serviciului de monitorizare si interventie rapida a obiectivului Spitalul Municipal de Urgenta Pascani,sediul principal din str. Gradiunitei Nr. 5, loc. Pascani, judetul Iasi, denumit corp C1) si Corp cladire din str. Stefan cel Mare nr.21 , denumit corp C2

## **OBIECTIVUL GENERAL:**

**Serviciul de monitorizare a sistemelor de supraveghere , alarmare impotriva efracției si interventie rapida, va contribui direct la:**

- cresterea gradului de siguranta a pacientilor si cadrelor medicale din spital
- cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate;
- imbunatatirea calitatii serviciilor medicale ;
- accesibilizarea spatiului destinat serviciilor medicale si a cailor de acces.
- promovarea incluziunii sociale si prevenirea marginalizarii locuitorilor Municipiului Pascani prin asigurarea unui proces medical la standarde europene;

## **CERINTE TEHNICE:**

**Societatile care doresc sa presteze serviciul de monitorizare a sistemelor de supraveghere , alarmare impotrivaefracției si interventie rapida vor indepliniurmatoarelecerinte:**

Societatile care vor presta serviciul de monitorizare a sistemelor de supraveghere si alarmare impotriva efracției si interventie rapida, trebuie sa detina licentele,autorizatiile si certificatele necesare, avizate de organele in drept , LICENTA DE FUNCTIONARE,in conformitate cu Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor



actualizata cu respectarea regulamentului de organizare interna, a normelor si procedurilor interne ale Spitalului Municipal de Urgenta Pascani

Societatile care vor presta serviciul de monitorizare si interventie rapida trebuie sa detina standardele privind,

Sistemul de Management al Calitatii-ISO 9001, sau echivalent.

Sistemul de Management al serviciului de paza si patrulare mobile BS 7499

Sistemul de Management al sanatatii si securitatii ocupationale ISO 45001

Sistemul de Management al Securitatii Informationale. ISO 27001.

**a)** Vor realizarea conexiunea sistemelor de alarmare aflate în obiectivul „Spitalul Municipal de Urgenta Pascani” în strada Gradinitei nr.5 si str. Stefan Cel Mare nr. 21, cu o stație de dispecer autorizata care asigură recepționarea semnalelor furnizate de centrala spitalului si da alarma echipajului de interventie dupa procedurile legale;

**b)** Dispeceratul de monitorizare a sistemelor de supraveghere si alarmare impotriva efracției urmareste in permanenta 24h/24h, 7 zile/7zile si 365 zile/an, starea de functionarea sistemelor anti-efracție din obiectivele monitorizate.

**c)** Interventia operativa la obiectivul monitorizat in cazul declansari alarmei sau a butonului (pedalei) de panica se va face pentru obiectivul monitorizat in urmatoarele intervale maxime de timp:

- pe timp de zi in maxim 10 minute, indiferent de anotimp.

- pe timp de noapte in maxim 8 minute, indiferent de anotimp.

fara a depasi timpii impusi de legislatie.

Dispeceratul de monitorizare asigură preluarea directă a semnalelor de la sistemele conectate, verifica și da alerta echipajelor de intervenție, astfel încât să fie respectați timpii contractuali asumați și cei maximali stabiliți prin prezentele norme metodologice.

**d)** Dispeceratul de serviciu al societatii de monitorizare este persoana de legatura dintre echipele mobile de interventie si reprezentantii obiectivului protejat.

**e)** Echipamentele dispeceratului vor realiza confirmarea tehnica a timpului de sosire a agentilor la obiectiv pentru determinarea exacta a duratei de interventie la evenimentul inregistrat.

**f)** Mentinerea in permanenta a conexiunii cu obiectivul supravegheat si verificarea periodica a echipamentelor;

**g)** Preluarea cu operativitate a semnalelor recepționate de către operatorii stației de dispecerizare și verificarea veridicității alarmei prin dirijarea la fața locului a echipajelor de intervenție sau prin verificare tehnică de la distanță;

**h)** Sesizarea autorităților competente în funcție de situație, când s-a stabilit că autorii au săvârșit fapte penale ori contravenționale;



**i)** Asigurarea mentenanței periodice a sistemului de alarmă, a sistemului de transmitere a alarmei și a centrului de monitorizare;

**j)** Asigurarea intervențiilor tehnice pentru eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice.

**k)** Va colabora cu societatea SC ServnetSecurity S.R.L, pentru conectarea echipamentelor de supraveghere , alarmare împotriva efracției și acces , la dispeceratul de monitorizare în calitate de executant al sistemului de supraveghere și alarmare la efracție pe perioada garanției și postgaranție.

**l)** Va colabora cu societatea SC Molid Tehnic Service S.R.L. pentru conectarea ,intretinerea echipamentelor de acces și alarmare la efracție pe perioada garanției.

**m)** Pentru echipamentele suplimentare care vor face obiectul necesității conectării dispeceratului cu sistemul de supraveghere ,alarmare împotriva efracției se va întocmi un proces verbal de predare- primire la începutul și finalul serviciului contractat dacă este cazul.

Pentru a presta acest serviciu de monitorizare și intervenție, operatorii economici trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

**a)** să dețină stația de dispecerizare necesară recepționării semnalelor de la sistemele abonaților, în conformitate cu standardele europene sau naționale în vigoare;

**b)** să aibă personal angajat și avizat pentru asigurarea serviciului permanent al dispeceratului;

**c)** să dispună de un sediu înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și coordonarea operativă a personalului angajat care să corespundă standardelor europene sau naționale în vigoare în privința organizării și funcționării unui centru de monitorizare și recepție a alarmelor;

**d)** să dețină echipamentele de comunicații și canal de date tip voce în conexiune on-line cu echipajele mobile de intervenție;

**e)** să dețină autoturismele și să aibă agenți de intervenție pază și ordine pentru verificarea alarmelor și intervenția la evenimente;

**f)** să dețină tehnica necesară pentru înregistrarea convorbirilor operatorului-dispecer cu echipajele, beneficiarul și autoritățile, precum și pentru stocarea acestora pe o perioadă de 30 de zile;

**g)** să dețină poliță de asigurare valabilă pentru acoperirea riscului privind activitatea de monitorizare și intervenție;

**h)** să aibă proceduri de lucru asumate prin regulamentul de organizare și funcționare al dispeceratului.

## DESCRIEREA OBIECTIVULUI:

**Spitalul Municipal de Urgenta Pascani**, functioneaza cu un numar de 385 paturi pentru spitalizarea continua si 25 paturi pentru spitalizarea de zi. pentru insotitori sunt alocate 22 de paturi, dispuse in doua corpuri de cladire ;

- Corp de caldare principal situat in str. Gradinitei nr.5 , dispus pe 9 nivele (Demisol,Parter+ 7 Etaje) ,compus din 6 corpuri (tronsoane), respectiv: A, B, C, D, E, F, in care functioneaza urmatoarele sectii , compartimente si servicii conexe : ATI, Sectia de Chirurgie,Sala de operatie Chirurgie general,Sala de operatie Chirurgie ortopedica, Compartiment Primire Urgente, , Compartiment Recuperarea Medicala, Compartiment Reumatologie, Sectia de Gastroenterologie, Sectia de Medicina Interna, Compartiment de Neonatologie Compartiment de Neurologie, Sectia de Obstretica-Ginecologie, Sectia de Pediatrie, Sectia de Peumologie,Sectia de Ingrijiri paleative., Ambulatoriu de specialitate ,Baza de tratament si recuperare , Laborator analize medicale, Laborator radiologie Imagistica, Farmacie, Sector Administrativ, Casierie , Arhiva , Vestiare, Spalatorie, Bloc Alimentar.

- Corp de cladire secundar situat in str. Stefan cel Mare nr.21(avand titulatura de Policlinica),dispus pe 3 nivele (Parter+2 Etaje), in care functioneaza sectiile : Sectia Boli Infectioase ; Sectia Pneumologie ; Compartiment psihiatrie,Dispensar TBC.

precum si o serie de cladiri conexe activitatii principale respectiv: statie de distributie si stocare gaze medicale, centrala termica, bloc alimentar, heliport, lacas de cult, magazie materiale, arhiva , poarta nr. 1 si poarta nr.2.

Spitalul Municipal de urgenta Pascani, a fost incadrat in randul unitatilor si institutiilor de interes public si trebuie sa respecte cerintele minime de securitate, in conformitate cu articolul 8<sup>1</sup>, din Anexa nr. 1 din H.G. 301/2012 actualizata privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor , bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Programul de functionare pentru activitatea desfasurata in obiectiv este :

a) In sectii si compartimentele cu paturi :

- Activitate curenta, zile lucratoare, de la 08 :00 – 14 :00 ;

- Linie de garda : de luni- vineri de la 14 :00-08 :00 ( 18 ore), zilele de sambata, duminica si sarbatori legale 08 :00- 08 :00 (24 de ore)

b) Program lucru in birou de internari :

- Activitate curenta de 8 ore, zile lucratoare, de la 07 :00 – 15:00 ; in zile nelucratoare de ore, in intervalul 08:00 – 12:00 ;

c) Program lucru in birou de internari :

- Linie de garda : de luni- vineri de la 14 :00-08 :00 ( 18 ore), zilele de sambata, duminica si sarbatori legale 08 :00- 08 :00 (24 de ore).

### **Caracteristici, constructii si amenajari ale obiectivului :**

- *Spitalul Municipal de Urgenta Pascani*, este construit pe 9 niveluri, respective D+P+7E, fiind dat in exploatare in anul 1984 si are o suprafata desfasurata de 13092 mp.
- *Pe terenul apartinand spitalului mai exista urmatoarele constructii :*
- cabina poarta nr.1 cu suprafata utila de 28.96 mp,
- cabina poarta nr.2 cu suprafata utila de 6,73 mp,
- statia de oxygen cu suprafata utila de 40,35 mp,
- centrala termica cu suprafata utila de 246,11 mp,
- garaj cu suprafata utila de 34,62 mp,
- magazine suprafata utila de 160,16 mp,
- biserica cu suprafata utila de 124mp,
- clopotnita cu suprafata utila de 25 mp.

*Zona perimetrala este construita din doua componente distincte :*

- *zona perimetrala interioara*, a obiectivului este construita din peretii exteriori ai constructiei.
- *zona perimetrala exterioara:*
- latura de nord-gard de sirma inalt de 1,20 m cu stalpi metalici ,pe aceasta latura exista o poarta de acces pietonala si auto cu bariera actionata din telecomanda sau buton de catre agentul de securitate.
- latura de sud si vest sunt imprejmuite cu gard din plasa de sarma pestalpi metalici cu inaltimea de 2 m.
- latura de est a perimetrului exterior este delimitat de cladirea corpului administrativ, laborator de analize, de poarta de acces auto si pietonala nr.2, si o portiune de gard din plasa de sarma pestalpi metalici cu inaltimea de 1,20 m.
- Obiectivul este racordat la sistemul public de alimentare cu energie electrica, retea de gaz metan , retea de apa potabila , este dotat cu sistem de telefonie, internet. Obiectivul este iluminat cu lampi amplasate pe fatada exterioara a spitalului.

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani ,str. Gradiunitei Nr. 5, loc. Pascani, judetul Iasi, are ca puncte de acces in incinta Poarta nr.1, din strada Gradinitei Nr.5 si Poarta Nr.2, din strada Stefan Cel Mare .

**Serviciul de paza are urmatoarele componente :**



- 1 post de paza permanent (poarta de acces nr.1), dupa cum urmeaza :  
1 x 24 ore/zi, x numarul de zile pe luna.

- 1 post de paza temporar 8 ore, (poarta nr.2),dupa cum urmeaza (7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>):.

Cele doua posturi de paza cu program permanent sunt încadrate cu agenti de securitate proprii calificati(cu atestat eliberat de catre Politia Romana), neanarmati .

Obiectivul situat la acest punct de lucru: **str. Gradinitei, nr. 5, Municipiul Pascani, jud. Iasi**, denumit in continuare corp C1, este construit pe 9 nivele, respectiv D+P+7E si o suprafata construita totala desfasurata de 13092 mp, pe care sunt amplasate urmatoarele constructii :

- C2 – cabina poarta 1;
- C3 – cabina poarta 2;
- C4 – statia de oxigen
- C5 - centrala termica;
- C6 – garaj;
- C6 – magazie;
- C8 – biserica;
- C9 – clopotnita;

Accesul in interiorul cladirii spitalului, numita cladirea C1, se realizeaza astfel:

- Corpul C – parter intrare CPU;
- Corpul B – parter intrare triaj;
- Corpul D – parter intrare principala;
- Corpul D – parter intrare zona birouri;
- Corpul E – parter intrare Ambulatoriul Integrat, Scan Expert si Laboratoare analize medicale;
- Corpul A – demisol intrare Farmacie;
- Corpul B – demisol;
- Corpul F – Bloc aliementar;
- Corpul F – Arhiva;
- Corpul B – Laborator anatomie patologica- demisol;

- **Sursele de alimentare cu energie electrică :**

Obiectivul este racordat la sistemul public de alimentare cu energie electrica , fiind dotat cu lampi pe fatadele exterioare ale cladirilor de pe perimetrul interiori si pe stalpi.

Este dotat cu generatoare de curent electric: - cu putere de 250 kVA- corp C1, si 95 kVA- corp C2.

Obiectivul este racordat la rețeaua de gaz, fiind dotata cu centrala termica pe gaz metan.

**- Rețelele de comunicații disponibile:**

Obiectivul este dotat cu sistem de telefonie , internet și televiziune .

**- Sisteme electronice de Securitate existente:**

In cadrul obiectivului sunt instalate urmatoarele sisteme conform:

**Proiectului Nr. 9314/425/2020/Pth, Volumul 1 si 2 intocmit de S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. Iasi, pus in practica de S.C. Serv Net S.R.L.**

- **Avizat de catre Inspectoratul de Ploitie Judetean Iasi , prin:**

- **AVIZ nr.573390/IM din 04.06.2021**, referitor la Proiectul sistemului de alarmare prevazut la SPITALUL MUNICIPAL PASCANI, Municipiul pascani, str. Gradinitei, nr.5 Judetul Iasi.

- **AVIZ nr.573391/IM din 04.06.2021**, referitor la Proiectul sistemului de alarmare prevazut pentru POLICLINICA PASCANI, (sectia Boli Infectioase, Sectia Pneumologie, Compartiment Psihiatrie, si Dispensar5m TBC) Municipiul pascani, str. Stefan cel Mare Nr. 21, Judetul Iasi.

**Sistem de detectie si alarmare la efracție:**

1) Subsistem de detecție și alarmare la efracție finalizat 2022, având in componenta urmatoarele echipamente :

Componența subsistemului de detectie si alarmare la efracție Corp C1 si Corp C2

Nr. Crt.	Denumire echipament/material	Tip echipament/ Material	Cant.
1.	Centrala DSC	PC1864-	3
2.	Extensie 8 zone	PC51068	12
3.	Tastatură cu afisaj LCD -DSC	PK5501	10
4.	Detector de mișcare	12X12M-OPTEX	65
5.	Modul radio de panica -DSC	PC5132	6
6.	Telecomanda radio DSC WS-4939	WS-4939 433.92 MHZ	18
7.	Telecomanda radio CU 1 BUTON	Elmes KEYUMB100H	29
8.	Contact magnetic	SM35WH ,NC,ALB	32
9.	Sirenă de exterior	NEKAautonoma	5
10.	Sirena de interior piezo stroboscopica	Ld 95	10
11.	Comunicator GPRS	SEKA GPRS /CID	3
12.	Sursa alimentare 12 v	Sdc-123bpl	21
13.	Acumulator 12V 7Ah	PL 7Ah	26
14.	Acumulator 12V 5Ah	Hgl-12-5	3
15.	Acumulator 12V 2.5Ah	PL 2.5Ah	4
16.	Cutie metalica	ss-cm01	8

2) Subsistem de alarmare la efracție existent înainte de 2022:

a) Un sistem de alarmare la efracție în incinta birou caserie, destinat protecției acesteia, instalat în 2012;

b) Sistem de alarmare la efracție în arhiva 1 din corpul A și arhiva 2 din corpul B.

c) Sistem de alarmare la efracție în arhiva 3 (vizavi de heliport).

### Sistem de supraveghere video:

1) Subsistem de supraveghere video cu camera amplasate în interior și exteriorul corpului de clădire C1(str. Grădiniței nr.5)și Corp C2

Nr. Crt.	Denumire echipament/material	Tip echipament/materiale	Cant.
1.	Unitate de înregistrare 32 ch – NVR	NVR5232-4KS2	2
2.	Unitate de înregistrare 16 ch – NVR	NVR5216-4KS2	3
3.	Unitate de înregistrare 8 ch – NVR	NVR4108-4KS2	1
4.	Camera video de interior DOME IP,2MP,ZOOM MOTORIZAT	IPC-T2A20-Z	67
5.	Camera video de exterior BULLET IP,2MP,zoom motorizat	DH-IPC-HFW5231E-ZE	22
6.	Suport prindere camera exterior	PFA130 -E	22
7.	Suport prindere camera interior	PFB205W	67
8.	Switch POE porturi	KM-POE0802EC-120	1
9.	Switch POE 16 porturi	PFS3218-16ET-135	4
10.	Switch POE 8 porturi	PFS3010-8ET-65	13
11.	Statie de monitorizare video	PC LENOVO think centre m73	2
12.	Monitor 22 inch	Wide,HD,DVI,VGA,Negru B226WL	2
13.	Hard disk pentru aplicații	HDD 6TB/ ST6000VX001	12
14.	Hard disk pentru aplicații	HDD1TB/ST1000VX008	1
15.	Rack 19" 18U 600x450, montare pe perete, NEGRU	ASY-18U-6045W	1
16.	Rack 19" 12U 600x450, montare pe perete, NEGRU	ASY-12U-6045W	1
17.	UPS 2000VA/1200W	UPLI-LI200CO-AZ01B	2
18.	UPS 1000VA/600W	UPLI-LI100CO-AZ01B	2
19.	UPS 1100VA/600W (compartiment ATI)	LCD LINE TED1100VA	2
20.	Patch panel 24 porturi	WAXWSV-02400-C001 + 24 x CAXESM-00100-C001	4
21.	Oganizator	ASY-CM-1U5RM	2



a) Un sistem de supraveghere video pentru supravegherea casei scarii si lift, instalat in anul 2012.

Cele 14 camere de la parter si etajele 1-6 sunt inregistrate la etajul 3 – Sectia Chirurgie , intr-un rack metalic, conform schemei bloc.

b) Sistem de supraveghere video pentru supravegherea compartimentului ATI, montat in anul 2010, intr-un rack din compartimentul ATI, la etajul 2.

Structura sistemului de supraveghere video 2:

c) Sistem de supraveghere video pentru supravegherea perimetrului spitalului si heliportului, montat in anul 2012, intr-un rack in Biroul Internari de la parterul spitalului.

d) Sistem de supraveghere video pentru supravegherea UPU, montat in anul 2010, montat pe hol la intrarea in zona UPU, intr-un rack in pe holul spitalului.

### **Sistemul de control al accesului**

- 1) Subsistem al accesului in corpladire C1 (str. Gradinitei nr.5)
  - Usile de acces Compartiment Nou nascuti(2 buc.) –Etaj 1/corpB,corp C
  - Usile de acces Sala de operatii Septic Obs.Ginecologie (2 buc.) – corp D,corpB
  - Usa de acces Sala de operatii Aseptic Obs.Ginecologie – corp D
  - Usile de acces Sectia A.T.I (2 buc.) – corp B,corp D
  - Usa de acces oficiala a spitalului.
  - Usa de acces Preambulatoriu
  - Usa de acces Ambulatoriu.
  - Usa de acces personal Tesa.
  - Usa de acces Farmacia spitalului.
  - Usa de acces spital Demisol
  - Usa de acces Spalatorie
  - Usa de acces Prosectura
  - Usa de acces Laborator Analize Medicale (2 buc.)
  - Usile de acces exterior( 3 buc.) la Blocul Alimentar
  - Usa de acces Sectia Lehuze/reumatologie – Etaj 1/corpB
  - Usa de acces Sectia Paliative-Etaj 2/ corp B
  - Usa de acces Sectia Recuperare- Etaj 2/corpA
  - Usa de acces Sectia Gastroenterologie –Etaj 3/corpA
  - Usa de acces Sectia Chirurgie-Etaj 3/corp C
  - Usa de acces Sectia de Interne- Etaj 4/corp A
  - Usa de acces Sectia de Neurologie- Etaj 4/corp C
  - Usile de acces Sectia pediatrie Etajul 5(2 buc.) – corpA.corp C
  - Usa de acces Sectia Paliative
- 2) Subsistemul de control acces corp C2 (str, Stefan Cel Mare si Sfant nr.21)
  - Usa de acces Sectia pneumologie –Parter
  - Usa de acces Dispensar TBC- Etaj I

- Usa de acces corp Cladire Boli infectioase.-Parter
- Usa de acces Cabinet consultatii Boli Infectioase –Parter
- Usa de acces Sectia Psihiatrie-Parter
- Usa de Acces Sectia Boli Infectioase-Etaj I
- Usa de acces Sectia Pneumologie – Etaj II.

**Echipele folosite la realizarea accesului controlat:**

Sistemul de control acces cu urmatoarea configuratie:

- Centrala control acces pentru maxim 50 terminale X-STAL 50 ,F.Memorie interna de 16 GB-acces box cca.
- Terminal de control acces si pontaj- mod de functionare
- Cititor RFID auxiliar ,extensie pentru X-STAL AUX K
- Sursa in comutatie iesire 13,8 VDC, 2,6 A, protective la suprasarcina/scurtcircuit,functie de incarcare acumulator
- Acumulator PILOT, &AH/12V
- Minibolt electric aplicabil cu monitorizare stare usa(NC,COM,NO),
- Buton de Emergenta
- Switch,alimentare 100-240 Vac,50,60Hz.
- Sursa neintreruptibila 1000Va,1in/1 out,USB,RJ11,2 acumulatori de 7 Ah,afisaj Led
- Rak securizare logistica.

**Societatile care doresc achizitionarea acestui serviciu vor indeplini urmatoarele cerinte:**

**a)** Vor realizarea conexiunea sistemelor de alarmare aflate în obiectivul ,Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, din strada Gradinitei nr.5 si str. Stefan Cel Mare nr. 21, cu o stație de dispecer autorizata care asigură recepționarea semnalelor furnizate de sistemul de supraveghere de supraveghere, alarmare impotriva efracției si da alarma echipajului de interventie dupa procedurile legale;

**b)** Mentinerea in permanenta a conexiunii cu obiectivul supravegheat si verificarea periodica a echipamentelor;

**c)** Preluarea cu operativitate a semnalelor recepționate de către operatorii stației de dispecerizare și verificarea veridicității alarmei prin dirijarea la fața locului a echipajelor de intervenție sau prin verificare tehnică de la distanță;

**d)** Sesizarea autorităților competente în funcție de situație, când s-a stabilit că autorii au săvârșit fapte penale ori contravenționale;

**e)** Asigurarea mentenanței periodice a sistemului de alarmă, a sistemului de transmitere a alarmei și a centrului de monitorizare;

**f)** Asigurarea intervențiilor tehnice pentru eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice.

În funcționare, dispeceratele de monitorizare asigură preluarea directă a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea și alertarea echipajelor de intervenție, astfel încât să fie respectați timpii contractuali asumați și cei maximali stabiliți prin prezentele norme metodologice.

Pentru a presta acest serviciu dreptul de monitorizare și intervenție, operatorii economici trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

**a)** Să dețină stația de dispecerizare necesară recepționării semnalelor de la sistemele abonaților, în conformitate cu standardele europene sau naționale în vigoare;

**b)** să aibă personal angajat și avizat pentru asigurarea serviciului permanent al dispeceratului;

**c)** Să dispună de un sediu înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și coordonarea operativă a personalului angajat care să corespundă standardelor europene sau naționale în vigoare în privința organizării și funcționării unui centru de monitorizare și recepție a alarmelor;

**d)** Să dețină echipamentele de comunicații și canal de date tip voce în conexiune on-line cu echipajele mobile de intervenție;

**e)** Să dețină autoturismele și să aibă agenți de intervenție pază și ordine pentru verificarea alarmelor și intervenția la evenimente;

**f)** Să dețină tehnica necesară pentru înregistrarea convorbirilor operatorului-dispecer cu echipajele, beneficiarul și autoritățile, precum și pentru stocarea acestora pe o perioadă de 30 de zile;

**g)** Să dețină poliță de asigurare valabilă pentru acoperirea riscului privind activitatea de monitorizare și intervenție;

**h)** Să aibă proceduri de lucru asumate prin regulamentul de organizare și funcționare al dispeceratului.

## **MĂSURI DE SECURITATE LA INCENDIU**

Măsurile de securitate la incendiu sunt prevăzute în următoarele acte normative:

- Legea nr.307 din 2006 privind prevenirea și stingerea incendiilor.
- O,U,G. nr. 163 din 2007, privind Normele genetrale de aparare impotriva incendiilor,
- O.M.S.nr 146 din 2013 , pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la unitati sanitare,



Vor fi îndeplinite în mod obligatoriu de catre societatea care va exercita serviciul de monitorizare si interventie rapida, pentru asigurarea siguranței la foc atât a utilizatorilor, a construcțiilor și a instalațiilor aferente.

Obligația și răspunderea pentru realizarea deplină a măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor, a instruktajului și pregătirii personalului, potrivit atribuțiilor ce le revin, o au cei ce conduc, organizează,executa și controlează serviciul de monitorizare si interventie rapida .

## **MĂSURI DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ**

Măsurile de sănătate și securitate în muncă, pentru prevenirea riscurilor de accidentare sau imbolnavire profesională în conformitate cu Legea 319/2006, cu Norma metodologică de aplicare a Legii, aprobate cu HG 1425/2006 și HG 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă vor fi respectate de catre au cei ce conduc, organizează,executa și controlează serviciul de monitorizare si interventie rapida .

Măsurile menționate vor asigura atât utilizatorii cât și construcțiile împotriva efectelor periculoase de orice natura.

Mijloacele si echipamentele folosite in serviciul de monitorizare si interventie rapida vor fi omologate , certificate si autorizate pentru astfel de servicii conform legislatiei in vigoare.

## **MĂSURI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI**

Pentru implementarea măsurilor de protecție a mediului ,pe toată durata realizării serviciului de monitorizare si interventie rapida, executantul va lua toate măsurile impuse de normele de mediu pentru colectarea și evacuarea din obiectiv a deșeurilor enumerate mai sus, clasificate ca fiind nevalorificabile și le va depozita în locuri special amenajate.

## **CAPITOLUL II – CERINTE TEHNICE MINIMALE OBLIGATORII :**

- Ofertantii vor depune : Declaratia privind neincadrarea in art. 164,165,167,din Legea 98/2016,Declaratia privind evitarea conflictului de interese art 59 si 60 din Legea 98/2016.
- Ofertantii, serviciului de monitorizare a sistemului de alarmare impotriva efracției, acces controlat,TVCI si interventie rapida, trebuie sa prezinte, **Licenta de functionare** ,eliberata de Inspectoratul General al Politiei ,in conformitate cu art.31 din Legea nr. 333/2003,(actualizata) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.- copie conform cu originalul
- Regulamentul de organizare si functionare al ofertantului- copie conform cu originalul.

- Declarație pe propria răspundere ca dețin și utilizează sisteme de supraveghere electronică în condițiile Legii nr. 333/2003,
- Ofertanții, serviciului de monitorizare și intervenție rapidă, vor prezenta autorizații ale dispeceratului, certificări și standarde impuse de legislația în vigoare pentru exercitarea serviciului de monitorizare a sistemului de alarmare împotriva efracției, acces controlat, TVCI și intervenție rapidă.
- Ofertanții, vor depune acte doveditoare privind experiența similară în Municipiul Pașcani, care certifică timpurile de acțiune solicitate.
- Ofertanții, vor face dovada deținerii mijloacelor și a personalului (echipaj de intervenție mobilă), necesar pentru executia serviciului de monitorizare și va depune autorizațiile (declarații) necesare conform legislației în vigoare avizate în termen.
- Ofertanții vor prezenta însemnele distinctive, modelul de uniformă pentru personalul desemnat care va fi utilizat la prestarea serviciilor.
- Ofertanții, vor depune un extras din soft-ul de monitorizare GPS, a flotei de intervenție,
- Ofertanții, interesați în achiziționarea acestui serviciu sunt invitați la sediul S.M.U. Pașcani pentru a viziona locația, înaintea depunerii ofertelor.
- Conectarea sistemului de alarmare împotriva efracției, acces controlat și TVCI cu dispeceratul, intră în sarcina ofertantului castigator al serviciului de monitorizare și intervenție rapidă.
- Ofertantul castigator, va colabora cu societățile care au executat lucrările pentru conectare rapidă a sistemului de alarmare împotriva efracției, acces controlat și TVCI. la dispeceratul propriu și pentru remedierea defecțiunilor în perioada de garanție acordată de acestea.
- Ofertanții vor depune o ofertă însoțită de documentele doveditoare, până la termenul limită de depunere menționat în anunțul de publicitate.

Manager

Dr. Bechir Daniel



Consilier Juridic

Jr. Anton Vasile



Intocmit

Ing. Hogas Octav