



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200

Tel: 0232763600; Fax: 0232765060

e-mail: smpa@rdslink.ro, spitalulmunicipalpascani@yahoo.com

Operator date caracter personal:11549

Nr. 10501/15.06.2018

INVITATIE

DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA

CENTRALA TERMICA PENTRU BAZA DE TRATAMENT A SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENTA

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in str. Gradinitei nr. 5 jud. Iasi ,CUI 4701371, intentioneaza sa achizitioneze 1 BUC – „CENTRALA TERMICA PENTRU BAZA DE TRATAMENT A SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI” ,din catalog electronic cu inv. participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani.

Va transmitem atasat caietul de sarcini.

Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pana in data de 25.06.2018 . Oferta sa respecte intocmai Caietul de Sarcini .

Manager

Dr. Panzaru Costica



Compartiment achizitii

Ref. Nicolau Gabriela

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani
Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060
Nr. 10038/08.06.2018

Aprobat
Manager

Dr. Panzaru Costica



CAIET DE SARCINI CENTRALA TERMICA PENTRU BAZA DE TRATAMENT A SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea „Centrala termica pentru Baza de tratament a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani ”.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract : „ Centrala termica pentru Baza de tratament a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani ”.

Centrala termica va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :

- Marcajul European de conformitate CE inscriptionat
- Declaratia de Conformitate (EC) a Directivei 93/42/CEE conform certificatului CE emis de catre un organism de certificare notificat .
- autorizatie (aviz) emisa de CNCIR

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a ofertat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea unei centrale termice in cadrul Compartimentului de Balneofizioterapie a spitalului, achizitie ce presupune inlocuirea centralei termice existente de tip ACV (cu boiler incorporat) cu o centrala termica noua cu o putere de 50 Kw si un boiler cu doua serpentine cu capacitate estimata de 750 l.

Centrala termica trebuie sa satisfaca necesarul de :

a) necesarul de apa calda menajera pentru urmatoarele echipamente :

- cada dus subacval tip Kappa 3 – 1 buc
- baie galvanica 4 celulare tip G1-VZ- 2 buc
- cabina dus in picioare –1 buc
- lavoar cu apa calda – 5 buc

b) agent termic suplimentar pentru incalzirea spatiului aferent,avand in vedere ca spatiul respectiv beneficiaza si de a doua sursa de caldura de la centrala spitalului .

Achizitia de fata va cuprinde :

- analiza la fata locului a reprezentantului firmei;
- elaborarea documentatiei dupa caz (proiect s.a.);
- deviz de lucrari detaliat pe operatii de :- demontat centrala existenta ,
-montaj centrala noua,boiler si piese componente
- punerea in functiune si obtinerea de avize (daca este cazul) in conformitate cu legislatia in vigoare .
- elaborarea unei oferte de pr t

Alte conditii specifice : societatile interesate pentru achizitia de mai sus , se vor deplasa la sediul unitatii pentru a se documenta la fata locului ,a analiza centrala existenta in Baza de tratament a spitalului si implicit spatiul pus la dispozitie de unitate pentru amplasare.

❖ Manual de utilizare in limba romana a functionarii centralei

NOTA :Operatorul trebuie sa declare conformitatea cu cerinta impusa de CONFIGURATIA de mai sus, indicind documentul si pagina care atesta cele declarate (catalog ,fisa tehnica ,s.a.)

•Intreg ansamblul si instalatia electrica aferenta vor respecta Normele de sanatate si securitate in munca pentru a nu periclita pacientii si personalul sanitar.

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitoriului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului.
- termenul de livrare va fi de maxim 6 saptamini de la emiterea comenzii.
- se va asigura service in perioada de garantie de 24 luni
- s  se asigure instalare si punere in functiune.
- s  se asigure instruirea personalului medical si tehnic care va lucra cu centrala

- să se asigure piesele de schimb pe o perioadă de minim 10 ani.
- certificate de Calitate si Conformitate cu normele UE.

Redactat
Nicolau Gabriela

Compartiment de specialitate

Ing. Hogas Octav

Teh. Crismaru Aurelian

Consilier juridic
Jrs. Anton Vasile

